



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-090987

접 수 일 자 : 2022년 07월 05일

대 표 자 : 김태홍

시험완료일자 : 2022년 07월 18일

업 체 명 : (주)거광이엔지

주 소 : 충청북도 진천군 덕산면 산수산단3로 43

시 료 명 : 욕실천장재

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장강도	N/mm ²	-	47.0	KS M 3015 : 2003
아이조드충격강도(**)	kJ/m ²	-	28	KS M ISO 180 : 2000
로크웰경도(HRM)	-	-	84	KS M 3015 : 2003

** 1eA, 시험편의 두께: 1.6 mm

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인온 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Cho Hyeong-gil

작성자 : 조형길

Tel : 02-2092-3698

Im Youngkeun

기술책임자 : 임영근

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2022년 07월 18일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code